




Explosiongeschützte Brandschutzklappe

FK2-EU

gemäß Leistungserklärung
ab DoP / FK2-EU / DE / 002



EPS 20 ATEX 2 058 X



II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C Db
II 3G Ex h IIC T6 Gc
II 3D Ex h IIIC T80°C Dc

TROX[®] TECHNIK

The art of handling air

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany
Telefon: +49 (0) 2845 202-0
Telefax: +49 (0) 2845 202-265
E-Mail: trox-de@troxgroup.de
Internet: <http://www.trox.de>

Originaldokument
A00000081822, 2, DE/de
05/2023

© 2023

Allgemeine Hinweise

Informationen zur Zusatz-Betriebsanleitung

Diese Zusatz-Betriebsanleitung beschreibt die explosionsgeschützte Brandschutzklappe in den Varianten:

- FK2-EU mit Schmelzlot
- FK2-EU mit Federrücklaufantrieb ExMax-15-BF TR
- FK2-EU mit Federrücklaufantrieb RedMax-15-BF TR

Um die vollständige Funktion der Brandschutzklappe sicherzustellen, ist es erforderlich, die mitgelieferte Zusatz-Betriebsanleitung vor jeglicher Verwendung zu lesen und die darin aufgeführten Hinweise zu beachten. Bei der Anlagenübergabe ist die Zusatz-Betriebsanleitung an den Anlagenbetreiber zu übergeben. Der Anlagenbetreiber hat die Zusatz-Betriebsanleitung der Anlagendokumentation beizufügen.

Fehlfunktionen oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Zusatz-Betriebsanleitung oder durch Nichteinhaltung gesetzlicher Bestimmungen entstehen, führen nicht zu Haftungsansprüchen gegenüber dem Hersteller.

Diese Zusatz-Betriebsanleitung richtet sich an Planer, Errichter und Betreiber von Lüftungsanlagen, in die die Brandschutzklappen integriert werden sollen. Des Weiteren richtet sich die Zusatz-Betriebsanleitung an Personen, die folgende Arbeiten durchführen:

- Elektrischer Anschluss
- Inbetriebnahme
- Funktionsprüfung

Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Zusatz-Betriebsanleitung sind nachstehende Unterlagen zu beachten:

- Betriebs- und Montageanleitung FK2-EU
- ATEX-Konformitätsbescheinigung EPS 20 ATEX 2 058 X

Erläuterung der Symbole dieser Anleitung

GEFAHR!

...weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

1	Sicherheit	5
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2	Technische Daten	6
2.1	FK2-EU mit Schmelzlot in Ex-Ausführung	6
2.2	FK2-EU mit Federrücklaufantrieb in Ex- Ausführung	8
2.3	ATEX-Einsatzbereiche	9
3	Elektrischer Anschluss	10
3.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	10
3.2	Potentialausgleich	10
3.3	Ex-Endschalter für Ausführung mit Schmelzlot	10
3.4	Ausführung mit ExMax- bzw. RedMax- Federrücklaufantrieb	10
3.5	TROXNETCOM AS-i	11
4	Funktionsprüfung	12
4.1	Allgemeines	12
4.2	FK2-EU mit Schmelzlot und Endschalter in Ex-Ausführung	12
4.2.1	Schmelzlot und Endschalter in Ex-Aus- führung – Größe 1	12
4.2.2	Schmelzlot und Endschalter in Ex-Aus- führung – Größe 2 und 3	14
4.3	FK2-EU mit ExMax- bzw. RedMax-Feder- rücklaufantrieb	17
4.3.1	ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufan- trieb	17
4.3.2	ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufan- trieb – Größe 1	17
4.3.3	ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufan- trieb – Größe 2 und 3	18

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur Fachpersonal darf die beschriebenen Arbeiten an der Brandschutzklappe ausführen. An den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektro-Fachkräfte arbeiten.

Für Einbau, elektrischer Anschluss und Instandhaltung muss ausreichend Freiraum für eine ungehinderte Tätigkeit an der Brandschutzklappe gewährleistet sein.

Normen und Richtlinien

- Bauprodukten-Verordnung (EU) Nr. 305/2011
- EN 15650 – Lüftung von Gebäuden - Brandschutzklappen
- EN 13501-3 – Klassifizierung: Feuerwiderstandsfähige Leitungen und Brandschutzklappen
- EN 1366-2 – Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen: Brandschutzklappen
- EN 1751 Lüftung von Gebäuden - Geräte des Luftverteilungssystems

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie 2014/34/EU werden erfüllt durch Übereinstimmung der folgenden Normen:

- EN 1127-1 – Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz: Grundlagen und Methodik
- DIN EN ISO 80079-36 – Explosionsfähige Atmosphären: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen
- DIN EN ISO 80079-37 – Explosionsfähige Atmosphären: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c"

Instandsetzung und Ersatzteile

Die Brandschutzklappe FK2-EU ist ein speziell für den Brand- und Explosionsschutz entwickeltes Sicherheitsbauteil. Zur Aufrechterhaltung der Funktion dürfen zur Instandsetzung nur Original-TROX-Ersatzteile verwendet werden.

Hinweise zum Umweltschutz

Zum Schutz der Umwelt, bitte die folgenden Punkte beachten:

- Die Verpackung der Brandschutzklappe ist umweltgerecht zu entsorgen.
- Komponenten der Brandschutzklappe, die ausgetauscht werden müssen, oder das Altgerät sind durch eine autorisierte Stelle fachgerecht zu entsorgen.
- Elektronik-Bestandteile sind nach nationalen Elektronik-Schrott-Bestimmungen zu entsorgen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Brandschutzklappe verhindert als Absperreinrichtung eine Brand- und Rauchübertragung durch die Luftleitung in explosionsgeschützten Bereichen.
- Die Brandschutzklappe ist in Zu- und Abluftsystemen in explosionsgeschützten Bereichen einsetzbar.
- Zum Betrieb der Brandschutzklappen sind die Einbauvorschriften der Betriebs- und Montageanleitung FK2-EU und die technischen Daten dieser Zusatz-Betriebsanleitung zu beachten.

ATEX-Anwendungsbereich

Entsprechend der Konformitätsbescheinigung EPS 20 ATEX 2 058 X kann die Brandschutzklappe in bestimmten Ex-Zonen eingesetzt werden. Dabei sind die in den Technischen Daten angegebenen Umgebungstemperaturen sowie die Auslöse- und Betätigungsarten zu beachten, ☞ 2.3 „ATEX-Einsatzbereiche“ auf Seite 9 .

Unzulässige Verwendung

Die Brandschutzklappe darf unter folgenden Bedingungen nicht verwendet werden:

Für die Verwendung

- als Entrauchungsklappe,
- als Überstömklappe,
- im Freien ohne ausreichenden Schutz gegen Witterungseinflüsse,
- in Abluftanlagen von gewerblichen Küchen,
- in Lüftungsanlagen, in denen die Funktion durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird und
- bei Einbausituationen, in denen eine innere Besichtigung der Bauteile der Brandschutzklappe im eingebauten Zustand nicht möglich ist.

Veränderungen an der Brandschutzklappe und die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht durch TROX freigegeben sind, sind unzulässig.

Restgefahren

TROX Brandschutzklappen unterliegen bei der Herstellung strengen Qualitätskontrollen. Zusätzlich wird vor der Auslieferung eine Funktionsprüfung durchgeführt.

Durch Beschädigungen bei Transport oder Einbau ist eine Beeinträchtigung der Funktion möglich.

Die ordnungsgemäße Funktion der Brandschutzklappe ist bei der Inbetriebnahme zu prüfen und im weiteren Betrieb durch wiederkehrende Instandhaltungsmaßnahmen zu gewährleisten.

2 Technische Daten

2.1 FK2-EU mit Schmelzlot in Ex-Ausführung

Abmessungen und Gewichte




Abb. 1: FK2-EU mit Schmelzlot in Ex-Ausführung

1.1	Gehäuse	10.21	Z-Blech
1.2	Klappenblatt	B	Breite der Brandschutzklappe (B-Seite)
1.5	Inspektionsöffnung	H	Höhe der Brandschutzklappe (H-Seite)
1.6	Handgriff	L	Länge der Brandschutzklappe (Gehäuselänge)
1.7	Arretierung	Y	Bereich zur Bedienung freihalten
1.9	Abdeckung Endschalter (nur bei Endschalter)	A	Einbauseite
10.14	Thermische Auslöseeinrichtung mit Schmelzlot	B	Bedierungsseite

- Gewicht FK2-EU mit Schmelzlot in Ex-Ausführung, siehe Tabelle ☞ auf Seite 7 .
- Größen 1 bis 3, siehe Tabelle ☞ auf Seite 7 .

Endschalter für Schmelzlotausführung Typ 07-2511				
Anschlussleitung Länge / Querschnitt		1 m / 3 × 0,75 mm ²		
Schutzgrad		IP 66		
Kontaktausführung		1 Wechsler		
Schaltleistung	Ohmsche Last	250 V AC / 5 A	250 V DC / 0,4 A	30 V AC/DC / 7 A
	Induktive Last cos φ = 0,6	250 V AC / 3 A	250 V DC / 0,03 A	30 V AC/DC / 5 A
Umgebungstemperatur		-20 ... +50 °C		

Die Endschalter müssen in einem separat bescheinigten Gehäuse einer anerkannten Zündschutzart nach EN 60079-0 angeschlossen werden.

Gewicht [kg] für Gehäuselänge L = 305 [mm] / L = 500 [mm]

H [mm]	B [mm]													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	4/5	5/6	6/8	7/9	8/11	9/12	10/13	-	-	-	-	-	-	-
150	4/6	5/7	7/9	8/10	9/12	10/13	11/15	-	-	-	-	-	-	-
200	5/7	6/8	7/10	9/12	10/13	11/15	12/16	15/20	16/21	21/27	23/29	24/31	26/32	27/34
250	7/9	8/10	10/12	11/14	12/16	14/18	15/19	16/21	18/23	24/29	25/31	27/33	29/35	30/38
300	8/10	9/12	11/14	12/15	13/17	15/19	16/21	18/23	19/25	26/32	28/34	30/36	32/39	33/41
350	8/11	10/13	11/15	13/17	15/18	16/20	18/22	24/29	26/32	28/34	30/37	32/39	34/42	36/44
400	9/11	11/13	12/16	14/18	16/20	17/22	19/24	26/31	28/34	31/37	33/39	35/42	37/45	39/47
450	10/12	11/14	13/17	15/19	17/21	23/28	26/31	28/34	30/36	33/39	35/42	38/45	40/48	43/50
500	10/13	12/15	14/18	16/20	18/22	25/30	27/33	30/36	33/39	35/42	36/45	40/48	43/51	46/54
550	-	15/19	18/22	21/26	24/28	26/32	29/35	32/38	35/41	37/44	40/47	43/51	46/54	49/57
600	-	16/20	19/23	22/27	25/30	28/33	31/37	34/40	37/43	40/47	43/50	46/53	49/57	52/60
650	-	17/21	20/25	23/28	27/32	30/35	33/39	36/42	39/46	42/49	45/53	48/56	51/60	55/63
700	-	18/22	21/26	25/30	28/33	31/37	35/41	38/44	41/48	44/52	48/55	51/59	54/63	58/67
750	-	19/23	22/27	26/31	29/35	33/39	36/43	40/47	43/50	47/54	50/58	54/62	57/66	61/70
800	-	20/24	24/28	27/33	31/36	34/40	38/44	42/49	45/53	49/57	53/61	56/65	60/69	64/73

Größen



Klappenblatt (30 mm dick) mit Lippendichtung bei Größen 1 und 2, Klappenblatt (40 mm dick) mit Anschlagdichtung bei Größe 3.

2.2 FK2-EU mit Federrücklaufantrieb in Ex-Ausführung

Abmessungen und Gewichte




Abb. 2: FK2-EU mit Federrücklaufantrieb in Ex-Ausführung

1.1	Gehäuse	B	Breite der Brandschutzklappe (B-Seite)
1.2	Klappenblatt	H	Höhe der Brandschutzklappe (H-Seite)
1.5	Inspektionsöffnung	L	Länge der Brandschutzklappe (Gehäuselänge)
10.6	ExMax-Federrücklaufantrieb, alternativ*	Y	Bereich zur Bedienung freihalten
10.6**	RedMax-Federrücklaufantrieb	A	Einbauseite
10.13	Thermoelektrische Auslöseeinrichtung ExPro-TT mit Temperaturfühler	B	Bedienungsseite

- Gewicht FK2-EU mit Schmelzlot in Ex-Ausführung + ca. 4,5 kg, siehe Tabelle ↪ auf Seite 7 .
- Größen 1 bis 3, siehe Tabelle ↪ auf Seite 7 .

Federrücklaufantrieb Typ ExMax-15-BF TR / RedMax-15-BF TR		
Versorgungsspannung	24 – 240 V AC/DC, je $\pm 10\%$, selbstadaptiv 50 – 60 Hz $\pm 20\%$	
Anschlussleistung	16 W / 15 VA	
Einschaltstrom (< 1 s)	2 A	
Laufzeit	Motor / Federrücklauf 30 s / 10 s	
Endschalter	Kontaktausführung	2 Wechsler
	Schaltspannung	230 V AC / 24 V DC
	Schaltstrom	0,4 mA – 3 A
Schutzklasse / Schutzgrad	I (geerdet) / IP66	
Lagertemperatur	-40 ... +55 °C	
Umgebungsfeuchte	$\leq 90\%$ r. F., nicht kondensierend	

2.3 ATEX-Einsatzbereiche

ATEX-Einsatzbereiche in Abhängigkeit von Auslöseeinrichtung, Betätigungsart, Umgebungstemperatur und Luftgeschwindigkeit

Auslöse-einrichtung	Betätigungsart	Kennzeichnung	Umgebungs-temperatur	Maximale Luft-geschwindigkeit
Schmelzlot	Feder-mechanismus	 II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2D Ex h IIIC T80°C Db	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$	8 m/s
Schmelzlot mit Endschalter	Feder-mechanismus	 II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2D Ex h IIIC T80°C Db	$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$	8 m/s
ExPro-TT	ExMax-15-BF TR	 II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2D Ex h IIIC T80°C Db	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$	10 m/s
ExPro-TT	ExMax-15-BF TR	 II 2G Ex h IIC T5 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$	10 m/s
ExPro-TT	RedMax-15-BF TR	 II 3G Ex h IIC T6 Gc II 3D Ex h IIIC T80°C Dc	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$	10 m/s
ExPro-TT	RedMax-15-BF TR	 II 3G Ex h IIC T5 Gc II 3D Ex h IIIC T95°C Dc	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$	10 m/s

3 Elektrischer Anschluss

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR!

Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefährlicher elektrischer Spannung.

- An den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte arbeiten.
- Vor Arbeiten an der Elektrik die Versorgungsspannung ausschalten.

Bei Anschlussarbeiten die VDE Richtlinien beachten!

3.2 Potentialausgleich

Um Zündquellen durch statische Aufladung zu verhindern, ist die Brandschutzklappe in den Potentialausgleich der Lüftungsanlage einzubinden.

Ausführung Potentialausgleich (bauseits):

- Eindrahtige CU-Leitung 4 mm² mit Ringkabelschuh.

Anschlussmöglichkeiten Potentialausgleich:

- Brandschutzklappe mit ExMax- / RedMax-Federrücklaufantrieb
 - Klemmenkasten an Klemme PA
- Brandschutzklappe mit Schmelzlotausführung
 - Befestigungsschrauben (M8) auf der Flanschinnenseite, oder Bohrschraube am Flansch

3.3 Ex-Endschalter für Ausführung mit Schmelzlot

Anschluss der Ex-Endschalter anhand des nebenstehenden Anschlussbeispiels. Die Endschalter müssen in einem separat bescheinigten Gehäuse einer anerkannten Zündschutzart nach EN 60079-0 angeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der Leistungsdaten ist der Anschluss von Kontrollleuchten oder Relais möglich.

Die EX-Endschalter können zur Signalgebung als Schließer oder Öffner verwendet werden.

Anschlussbeispiel Ex-Endschalter




Abb. 3: Anschlussbeispiel Ex-Endschalter

- 1 Kontrollleuchte oder Relais, kundenseitig
- A Anschlussart Öffner
- B Anschlussart Schließer

Anschlussart	Endschalter	Klappenblatt	Stromkreis
A	nicht betätigt	ZU- oder AUF-Stellung <u>nicht</u> erreicht	geschlossen
B	betätigt	ZU- oder AUF-Stellung erreicht	geschlossen

3.4 Ausführung mit ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb

Der ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb verfügt über eine automatische Spannungserkennung 24 V – 240 V AC/DC. Der Antrieb erkennt die Spannung selbstständig und muss nicht angepasst werden.

Federrücklaufantrieb anhand des dargestellten Anschlussbeispiels anschließen.

Unter Berücksichtigung der Leistungsdaten ist ein Parallelanschluss mehrerer Antriebe möglich.

Für die Funktionsprüfung ist kundenseitig ein Schalter zur Spannungsunterbrechung vorzusehen.

Der elektrische Anschluss erfolgt im Klemmenkasten. Die werkseitige Verdrahtung darf nicht verändert werden.

Achtung!

Bei Unterbrechung über den Schalter (1) oder die optionale Auslöseeinrichtung (2) ist die Heizung (6) nicht aktiv.

Anschlussbeispiel ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb




Abb. 4: Anschlussbeispiel Ex-Antrieb

- 1 Schalter zum Öffnen und Schließen, kundenseitig
- 2 Optionale Auslöseeinrichtung, z. B. TROX Rauchauslöseeinrichtung Typ RM-O-3-D oder RM-O-VS-D (außerhalb des Ex-Bereiches)
- 3 Kontrollleuchte Stellung ZU, kundenseitig
- 4 Kontrollleuchte Stellung AUF, kundenseitig
- 5 Anschlussklemme für Potentialausgleich 4 mm²
- 6 Heizung

3.5 TROXNETCOM AS-i

Die Brandschutzklappen mit Federrücklaufantrieb und dem Modul AS-EM/C als Zubehör bilden eine Funktionseinheit für die BUS-Kommunikation zur Brandschutzklappensteuerung.

Das Modul ist außerhalb der Ex-Zone kundenseitig zu montieren und zu verdrahten.

- Das Modul überträgt die Stellsignale zwischen Federrücklaufantrieb und Controllereinheit. Damit ist die Steuerung des Antriebes sowie dessen Laufzeitüberwachung für Funktionsprüfungen möglich.
- Die 24 V DC Versorgungsspannung für das Modul und den Antrieb wird mit dem AS-i-Flachbandkabel übertragen.
- Funktionsanzeige:
 - Betrieb
 - 4 Eingänge
 - 2 Ausgänge

Anschlussbeispiel TROXNETCOM




Abb. 5: Anschlussbeispiel TROXNETCOM

- 1 Controller
- 2 AS-EM/C-Modul
- 3 FK2-EU
- 4 Sicherer Bereich

4 Funktionsprüfung

4.1 Allgemeines

Im Betrieb ist die Brandschutzklappe geöffnet. Zur Funktionsprüfung ist es erforderlich, die Brandschutzklappe zu schließen und zu öffnen. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach Auslösungsart.

WARNUNG!

Während der Auslösung besteht Verletzungsgefahr beim Eingreifen in die Auslöseeinrichtung und beim Eingreifen in die Brandschutzklappe. Bei Betätigung der Auslöseeinrichtung nicht in die Auslöseeinrichtung oder in die Brandschutzklappe fassen.

4.2 FK2-EU mit Schmelzlot und Endschalter in Ex-Ausführung

4.2.1 Schmelzlot und Endschalter in Ex-Ausführung – Größe 1

HINWEIS!

Das Z-Blech (10.21) Abb. 1 ist ein relevantes Bauteil der ATEX-Ausführung der FK2-EU mit Schmelzlot – Größe 1, das eine leitende Verbindung zwischen der thermischen Auslöseeinrichtung und dem Brandschutzklappengehäuse sicherstellt.

Bei Montage der thermischen Auslöseeinrichtung am Brandschutzklappengehäuse, darauf achten, dass eine der beiden Befestigungsschrauben durch die runde Aussparung des Z-Blechs geführt wird.

Bei Demontage der thermischen Auslöseeinrichtung (↪ Betriebs- und Montageanleitung der FK2-EU), ist das Z-Blech auf Unversehrtheit zu prüfen. Bei Beschädigung die gesamte thermische Auslöseeinrichtung austauschen!

Das Z-Blech darf nicht verändert oder entfernt werden!

Klappenstellungsanzeige

Die Stellung des Klappenblattes (1.2) wird durch die Stellung des Handgriffs (1.6) angezeigt.




Abb. 6: Klappenstellungsanzeige

1. ▶ Klappenblatt (1.2) geschlossen.
2. ▶ Klappenblatt (1.2) geöffnet.


Brandschutzklappe schließen

Abb. 7: Brandschutzklappe schließen

Voraussetzung

- Brandschutzklappe ist geöffnet.
- 1. ▶ Handknopf der thermischen Auslöseeinrichtung (10.14) so in Pfeilrichtung nach vorne ziehen, dass der
- 2. ▶ Handgriff (1.6) freigegeben wird.
- 3. ▶ Der Handgriff (1.6) schwenkt automatisch in Pfeilrichtung.
- 4. ▶ Das Klappenblatt (1.2) ist geschlossen und
- 5. ▶ der Handgriff (1.6) zeigt an, dass das Klappenblatt (1.2) geschlossen ist.


Brandschutzklappe öffnen

Abb. 8: Brandschutzklappe öffnen

Voraussetzung

- Brandschutzklappe ist geschlossen.
- 1. ▶ Den Handgriff (1.6) soweit in Pfeilrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) drehen, bis der
- 2. ▶ Handgriff (1.6) hinter dem Handknopf der thermischen Auslöseeinrichtung (10.14) einrastet.
- 3. ▶ Das Klappenblatt (1.2) ist geöffnet und
- 4. ▶ der Handgriff (1.6) zeigt an, dass das Klappenblatt (1.2) geöffnet ist.

4.2.2 Schmelzlot und Endschalter in Ex-Ausführung – Größe 2 und 3

Klappenstellungsanzeige

Die Stellung des Klappenblattes (1.2) wird durch den roten Pfeil auf dem Deckel des Handgriffs (1.6) angezeigt.




Abb. 9: Klappenstellungsanzeige

- 1. ▶ Klappenblatt (1.2) geschlossen.
- 2. ▶ Klappenblatt (1.2) geöffnet.

Brandschutzklappe schließen




Abb. 10: Brandschutzklappe schließen

Voraussetzung

- Brandschutzklappe ist geöffnet.
1. ▶ Den Handgriff (1.6) so in Pfeilrichtung anheben, dass der
 2. ▶ Handgriff (1.6) nicht mehr in die Öffnung des Schmelzlothalter-Kipphebels (10.16) hineinragt.
 3. ▶ Der Handgriff (1.6) schwenkt automatisch in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn)
 4. ▶ und rastet in ZU-Stellung an der Arretierung (1.7) ein.
 5. ▶ Das Klappenblatt (1.2) ist geschlossen und
 6. ▶ der rote Pfeil auf dem Deckel des Handgriffs (1.6) zeigt an, dass das Klappenblatt (1.2) geschlossen ist.


Brandschutzklappe öffnen

Abb. 11: Brandschutzklappe öffnen

Voraussetzung

- Brandschutzklappe ist geschlossen.
- 1. ▶ Den Handgriff (1.6) so in Pfeilrichtung anheben, dass die
- 2. ▶ Rasterung des Handgriffs (1.6) nicht mehr an der Arretierung (1.7) einrastet.
- 3. ▶ Den Handgriff (1.6) nicht mehr anheben und in Pfeilrichtung schwenken (gegen den Uhrzeigersinn).
- 4. ▶ Der Handgriff (1.6) rastet in AUF-Stellung in die Öffnung des Schmelzlothalter-Kipphebels (10.16) ein.
- 5. ▶ Das Klappenblatt (1.2) ist geöffnet und
- 6. ▶ der rote Pfeil auf dem Deckel des Handgriffs (1.6) zeigt an, dass das Klappenblatt (1.2) geöffnet ist.

4.3 FK2-EU mit ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb

4.3.1 ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb

Klappenstellungsanzeige

Die Stellung des Klappenblattes wird durch die Stellung des Zeigers am Antrieb angezeigt.




Abb. 12: Klappenstellungsanzeige

- 1 Klappenblatt geschlossen
- 2 Klappenblatt geöffnet

4.3.2 ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb – Größe 1

Brandschutzklappe mit Federrücklaufantrieb schließen / öffnen




Abb. 13: Thermoelektrische Auslöseeinrichtung ExPro-TT

- 1 Taster zur Funktionsprüfung




Abb. 14: Funktionsprüfung (FK2-EU mit ExMax-Antrieb in AUF-Stellung dargestellt)

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Eingreifen in die Brandschutzklappe. Bei Betätigung der Auslöseeinrichtung nicht in die Brandschutzklappe fassen.

Voraussetzung

- Versorgungsspannung liegt an
- 1. ▶ Taster (1) betätigen und festhalten.
 - ⇒ Versorgungsspannung wird unterbrochen, das Klappenblatt schließt.
- 2. ▶ Erreichen der ZU-Stellung und Laufzeit kontrollieren.
- 3. ▶ Taster (1) loslassen.
 - ⇒ Die Unterbrechung der Versorgungsspannung wird aufgehoben, das Klappenblatt öffnet.
- 4. ▶ Erreichen der AUF-Stellung und Laufzeit kontrollieren.

Brandschutzklappe mit Handkurbel öffnen / schließen




Abb. 15: Funktionsprüfung (ohne angeschlossene Versorgungsspannung)

⚠ GEFAHR!

Gefahr durch Funktionsstörung der Brandschutzklappe.

Wurde die Brandschutzklappe mit der Handkurbel geöffnet, ist im Brandfall keine thermische Auslösung möglich. Die Brandschutzklappe kann nicht schließen.

Zur Herstellung der Funktion die Versorgungsspannung herstellen.

Voraussetzung

- Brandschutzklappe ist geschlossen
- 1. ▶ Klemmkasten (1) demontieren.
- 2. ▶ Handkurbel (2) in die Öffnung für den Federaufzug stecken (Handkurbel ist an der Anschlussleitung fixiert).
- 3. ▶ Handkurbel (2) in Pfeilrichtung (3) bis zum Anschlag drehen.
- 4. ▶ Handkurbel (2) abziehen.
 - ⇒ Das Klappenblatt (1.2) fährt zurück in die ZU-Stellung.
- 5. ▶ Klemmkasten (1) montieren.

4.3.3 ExMax- bzw. RedMax-Federrücklaufantrieb – Größe 2 und 3

Brandschutzklappe mit Federrücklaufantrieb schließen / öffnen



Abb. 16: Thermoelektrische Auslöseeinrichtung ExPro-TT

- 1 Taster zur Funktionsprüfung




Abb. 17: Funktionsprüfung (FK2-EU mit ExMax-Antrieb in AUF-Stellung dargestellt)

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr beim Eingreifen in die Brandschutzklappe. Bei Betätigung der Auslöseeinrichtung nicht in die Brandschutzklappe fassen.

Voraussetzung

- Versorgungsspannung liegt an
- 1. ▶ Taster (1) betätigen und festhalten.
 - ⇒ Versorgungsspannung wird unterbrochen, das Klappenblatt schließt.
- 2. ▶ Erreichen der ZU-Stellung und Laufzeit kontrollieren.

3. ▶ Taster (1) loslassen.
⇒ Die Unterbrechung der Versorgungsspannung wird aufgehoben, das Klappenblatt öffnet.
4. ▶ Erreichen der AUF-Stellung und Laufzeit kontrollieren.

Brandschutzklappe mit Handkurbel öffnen / schließen




Abb. 18: Funktionsprüfung (ohne angeschlossene Versorgungsspannung)

! GEFAHR!

Gefahr durch Funktionsstörung der Brandschutzklappe.

Wurde die Brandschutzklappe mit der Handkurbel geöffnet, ist im Brandfall keine thermische Auslösung möglich. Die Brandschutzklappe kann nicht schließen.

Zur Herstellung der Funktion die Versorgungsspannung herstellen.

Voraussetzung

- Brandschutzklappe ist geschlossen
1. ▶ Klemmenkasten (1) demontieren.
 2. ▶ Handkurbel (2) in die Öffnung für den Federaufzug stecken (Handkurbel ist an der Anschlussleitung fixiert).
 3. ▶ Handkurbel (2) in Pfeilrichtung (3) bis zum Anschlag drehen.
 4. ▶ Handkurbel (2) abziehen.
⇒ Das Klappenblatt (1.2) fährt zurück in die ZU-Stellung.
 5. ▶ Klemmenkasten (1) montieren.

TROX[®] TECHNIK

The art of handling air

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany

Telefon: +49 (0) 2845 202-0
+49 (0) 2845 202-265
E-Mail: trox-de@troxgroup.de
<http://www.trox.de>

© 2023