



Renseignement technique AEA I n° 23742

Groupe 504	Clapets et fermetures coupe-feu
Requérant	TROX HESCO Schweiz AG Walderstrasse 125 Postfach 455 8630 Rüti Schweiz
Fabricant	TROX GmbH 47504 Neukirchen-Vluyn Germany
Produit	FKR-EU / Brandschutzklappe rund
Description	Clapet coupe-feu (rond), boîte en tôle d'acier, plaque du clapet en Promatect-H dès 25 à 40mm. déclenchement: électrique, thermique. Emax = 800mm
Utilisation	Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif et parois légères. Epaisseur minimale de la paroi massive: 100 mm Epaisseur minimale du plafond massif: 150 mm Epaisseur minimale de la paroi légère: 100 mm Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques", édition 2015.
Documentation	MPA, Braunschweig: PB 'Nr. 3381/657/11' (13.02.2012), PB 'Nr. 3567/014/11' (05.01.2012), PB 'Nr. 3780/428/11' (19.12.2011), PB 'Nr. 3428/704/11' (15.02.2012), PB 'Nr. 3059/315/11' (09.01.2012), PB 'Nr. 3294/570/11' (18.01.2012); MPA NRW, Erwitte: PB 'Nr. 210006130' (22.02.2012), PB 'Nr. 210006148' (16.02.2012), PB 'Nr. 210006584' (25.03.2014), PB 'Nr. 210006524' (22.01.2014); IBS, Linz: Zertifikat 'Nr. 1322-CPR-61977/03' (15.05.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. DoP/FKR-EU/DE/003' (01.03.2017); IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 13013105-A,Rev1' (20.09.2016)
Conditions d'essai	EN 1366-2, EN 15650, EN 13501-3
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 90 (ve ho i↔o) -S
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.12.2017
Remplace l'attestation du	01.01.2015
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Patrik Vogel

Patric Nyffenegger

